



〔貯蔵施設の構造図記入例〕



- 注) 1. ドアは、関係基準の障壁のうち、鋼板製障壁に準ずること。  
 2. 扉が引戸の場合は、壁の内側に設け、観音開きの場合は、内開きとする。  
 3. チェーン用のフックは、鉄筋に緊結するか、又はブロックを貫通して当て金を施し、壁面に取付ける。容積本数が多い場合、チェーンの取り付けが困難な場合には、取外し可能な挿入式を考慮する。